



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307687876

## 认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

## 产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

TGM3RN-125L/3、TGM3RN-160L/3、TGM3RN-200L/3、TGM3RN-250L/3、  
TGM3RN-125M/3、TGM3RN-160M/3、TGM3RN-200M/3、TGM3RN-250M/3、  
TGM3RN-125H/3、TGM3RN-160H/3、TGM3RN-200H/3、TGM3RN-250H/3；  
见附页

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 05 日 有效期至：2029 年 09 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307687876

证书附页：第 1 页 共 2 页

TGM3RN-125L/3、TGM3RN-160L/3、TGM3RN-200L/3、TGM3RN-250L/3、TGM3RN-125M/3、  
TGM3RN-160M/3、TGM3RN-200M/3、TGM3RN-250M/3、TGM3RN-125H/3、  
TGM3RN-160H/3、TGM3RN-200H/3、TGM3RN-250H/3

Ue: AC400V/690V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; 电子式: In: 250A (100A~250A 连续可调)、200A (80A~200A 连续可调)、160A (64A~160A 连续可调)、125A (50A~125A 连续可调); 热磁式: In: 125A、160A、200A、250A; 过电流脱扣器类型: 电子式、热磁式; Ics: AC400V: L 型: 26kA; M 型: 36kA; H 型: 50kA; AC690V: 10kA; Icu: AC400V: L 型: 36kA; M 型: 51kA; H 型: 65kA; AC690V: 15kA; Icw: 5kA/1s; 选择性类别: B; 极数: 3P; 适用于隔离; 额定频率: 50/60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307687876

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释：

TG M 3 RN - □ □ / 3

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① TG: 企业特征代号
- ② M: 塑料外壳式断路器
- ③ 3: 设计序号
- ④ RN: 配电物联低压智能开关
- ⑤ □: 额定电流：125、160、200、250
- ⑥ □: 额定短路分断能力级别 L: 基本型；M: 较高分断型；H: 高分断型)
- ⑦ 3: 3P

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司